



NOWE NA BAZIE ISTNIEJĄCEGO  
OKNO ODDYMIAJĄCE  
Ageom otworu= $2,754m^2$   
Ageom okna= $2,16m^2$   
WYMAGANA POWIERZCHNIA  
CZYNNNA  $A_{czynna, wym} = 0,94m^2$

*Belka systemowa do okna umożliwiająca  
montaż nowego górnego okna  
aluminiowego i pozostawienie starego  
dolnego okna*

*Okno dolne bez zmian*

**OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW  
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI**

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan		JEDNOSTKA PROJEKTOWA J.P.PROJEKT Jacek Podyma ul. Polska 74, 60-401 Poznań		J.P.PROJEKT	
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan		mgr inż. Maciej Jonsik		Nazwa rysunku: OKNO ODDYMIAJĄCE	
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:50	inż. Jacek Podyma		Nr rys.: R5	Rewizja: -
Branża: OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Data wydania: 10.2015r.			Skala: 1:20	